

技術通報 (20171225)

有鑑於本公司各項產品版本之更新與功能之增加，為免使用時出現不適用之狀況，並能操作順暢，特公告本通報。

AC621-P V3.1 送信機與 AC803 V8.2 參數設定器增加功能如下：

一、AC621-PV3.1 新增功能：

A、可經參數設定器修改：當迴路異常時，是否禁止經由管制中心強制遙控設定？

B、若參數第 26 項調整為“1”：迴路異常禁止管制中心強制遙控設定。若此時 AC621-P 送信機迴路異常，當管制中心操作發訊設定後，送信機無法強制遙控設定但會傳送遙控監視畫面回管制中心。

二、AC803V8.2 參數設定器：

A、可調整是否禁止當迴路異常時管制中心強制遙控設定。

B、參數設定器第 26 項，如下說明：

26. 禁止管制室強設 ?	0	一碼二進制	迴路異常時是否禁止管制中心強行遙控設定。
---------------	---	-------	----------------------

按下“1”則禁止（迴路異常無法經管制中心強制遙控設定，且會傳送一遙控監視畫面回管制中心）；按下“0”維持目前迴路異常可經由管制中心強制遙控設定（出廠值為“0”可強制遙控設定）。

大立科技 研發部